

Świerże Górne, dnia 26.08.2014r.

Nasz znak: DI-IRM-221-6-4/10

**Szanowny Pan
Marek Pietras
STEULER-KCH Polska Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 191
26-655 Kielce**

Dotyczy: opinia użytkownika na temat eksploatacji powłoki Korroplast VE 1312.

W nawiązaniu do Pana prośby przesyłamy Panu naszą opinię dotyczącą użytkowania powłoki Korroplast VE 1312, która została zastosowana w przewodach A i B komina nr 5 w Enea Wytwarzanie S.A. w ramach realizacji:

1. umowy nr SKCP/212/2012 z dnia 13.07.2012 roku na wykonanie modernizacji przewodu spalin A komina nr 5 (H=150m) w Enea Wytwarzanie S.A. (wykonano aplikacje nowej powłoki Korroplast VE 1312 na powierzchni całego przewodu spalin);
2. umowy nr DZP-JR-2113-20/13 z dnia 1.10.2013 roku na wykonanie modernizacji przewodu spalin B komina nr 5 (H=150m) w Enea Wytwarzanie S.A. (wykonano przegląd i naprawę materiałem Korroplast VE 1312 uszkodzonej powłoki Wikaflake DD).

Przewody spalin A i B odprowadzają spaliny odsiarczone z dwóch instalacji odsiarczania spalin (IOS III i IOS I) oraz okresowo nieodsiarczone. Spaliny odprowadzane przez w/w przewody charakteryzują się n/w parametrami:

1. Przewód A:
 - temperatura przy nominalnej pracy IOS III: 55°C;
 - temperatura min. IOS III: 50°C;
 - temperatura max. spalin surowych 180°C;
 - temperatura spalin surowych przy normalnej pracy 150°C.
2. Przewód B:
 - temperatura przy nominalnej pracy IOS I: 90°C;
 - temperatura min. IOS I: 50°C;
 - temperatura max. spalin surowych 180°C;
 - temperatura spalin surowych przy normalnej pracy 150°C.

Przewody A i B w okresie od aplikacji materiałów Korroplast VE 1312 pracują w ruchu ciągłym, a stan powłoki był monitorowany podczas przerw w eksploatacji. Do chwili obecnej nie stwierdzono żadnych oznak braku odporności chemicznej powłoki na warunki pracy.

Z poważaniem
Kierownik Wydziału
Przygotowania Inwestycji
Jan Totwiński

Otrzymują:
1 x Adresat (list polecony bez p.o.)
1 x KII a/a



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**



„Informacje stanowiące tajemnicę handlową Spółek Grupy Kapitałowej ENEA mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, których nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.”

ENEA Wytwarzanie S.A.

ŚWIERŻE GÓRNE, 26-900 KOZIERNICE, REGON: 670908367, NIP: 812-00-05-470, WWW.EWSA.PL
TEL. (48) 614 24 14; FAX (48) 614 35 16

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS: 0000060541

KAPITAŁ ZAKŁADOWY / KAPITAŁ WPLĄCONY: 2.046.049.500,00 PLN

ADRES DO KORESPONDENCJI: ENEA WYTWARZANIE S.A. – SEGMENT ELEKTROWNIE SYSTEMOWE, ŚWIERŻE GÓRNE, 26-900 KOZIERNICE